

Таблица химического состава воды до и после запуска системы водоподготовки на водозаборе ул. Садовая

30.12.2019г.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя       | Нормативный<br>показатель<br>(СанПиН<br>2.1.4.1074-01) | Результат<br>измерения<br>22.05.2019г. | Результат<br>измерения<br>30.12.2019г. |
|----------|----------------------------------|--|--|--|
| 1        | Железо общее, мг/дм <sup>3</sup> | 0,3  | 0,37                                   | 0,080                                  |
| 2        | Жёсткость, Ж                     | 7  | 7,40                                   | менее 0,1                              |
| 3        | Марганец, мг/дм <sup>3</sup>     | 0,1  | 2,10                                   | 0,0580                                 |