



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2025

№ 305

*Об утверждении Плана подготовки
муниципального образования город Суздаль
к отопительному периоду 2025-2026 гг.*

В редакции от 06.06.2025 № 361

В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории муниципального образования город Суздаль, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 и Уставом муниципального образования город Суздаль, администрация города Суздаля **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования город Суздаль.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Суздаль в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Суздаля.

И.о. Главы администрации
города Суздаля



А.Ф.Манов



**ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 гг.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ**

1. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения

1.1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

1.2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице №1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления $t^{\circ}\text{C}$ (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	мину с 20	мину с 30	мину с 40	мину с 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91

1.3. В целях повышения надежности системы теплоснабжения предусматривается:

- Развитие дежурно-диспетчерской службы города «Служба 06» по совершенствованию функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления;
- Поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций;
- Обеспечение социальных и жизненно важных объектов города альтернативными источниками электроэнергии;
- Проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов системы теплоснабжения.

1.4. В период с 2017 года по концессионному соглашению с ООО «Суздальтеплосбыт» в целях повышения надежности системы теплоснабжения были выполнены следующие мероприятия:

Таблица 2

Наименование мероприятий	Диаметр, мм	Протяженность в двухтрубном исчислении, км	Стоимость модернизации (реконструкции), тыс. руб.
Строительство блочно-модульной котельной на ул. Промышленная, д. 6	мощность 16 МВт		59 980,38
Модернизация магистральной теплосети от ТК-20 до ТК-23	400	0,178	2 772,86
Модернизация магистральной теплосети ул. Советской от ТК дома 41 до ТК дома 60	200	0,99	4 954,29
	150	0,158	
	100	0,178	
Модернизация междомовых сетей ул. Советская:			1693,63

- дом 45 - дом 44	70	0,032	
- дом 51 - дом 49	80	0,073	
- дом 56 - дом 54	80	0,074	
Модернизация магистральной теплосети от ТК-14 до ТК-А ул. Советская	250	0,196	4300,00
Модернизация магистральной теплосети от ТК-А до ТК дома 41 ул. Советская	250	0,229	4 123,78
Модернизация теплосети от дома 41 ул. Советская до дома 30	150	0,274	2 308,58
Реконструкция котельной ул. Лесная	Мощность 8 МВт		23 557,95
Модернизация магистральной теплосети района ул. Советской от ТК-А до ТК дома Советская 22	150 100	0,311 0,075	8 597,56
Модернизация магистральной теплосети от ТК-8 до ТК-9 головной участок	400	0,240	10 474,34
Модернизация квартальной теплосети б. Всполье от ТК-24 до ТК ж/д 196 ул. Гоголя	100	0,185	4 625,27
Модернизация теплосети от ТК-25 б. Всполье до ТК дома 4 Пожарского	100, 150	0,560	9 315,0

1.5. За счет средств федерального, областного и местного бюджета в 2023 году был выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения на ул. Васильевская и ул. Энгельса.

1.6. Мероприятия, направленные на повышение надежности и развитие системы теплоснабжения, предусмотренные Схемой теплоснабжения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 4 отопительных котельных.

Базовыми (опорными) источниками тепловой энергии на территории города Суздаль являются: БМК-16 МВт по ул. Промышленная, 6 и котельная по ул. Лесная, 2.

На территории города Суздаля регулируемым видом деятельности в сфере теплоснабжения занимается одна теплоснабжающая организация - ООО «Суздальтеплосбыт», которая также является единой теплоснабжающей организацией.

Схемой предусматривается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения населенных пунктов от централизованных источников теплоснабжения.

Для отопления вновь строящихся многоквартирных жилых домов и объектов

общественного назначения Схемой теплоснабжения предлагается использование индивидуальных источников теплоснабжения.

Сценарием развития теплоснабжения муниципального образования город Суздаль является эксплуатация существующих котельных и замена изношенных участков тепловых сетей от котельных до потребителей.

1.7. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города.

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования город Суздаль является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая замену устаревшего технологического оборудования на котельных, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Результатом реализации инвестиционных проектов является создание на территории муниципального образования город Суздаль современной, энергоэффективной, работающей в автоматическом режиме системы теплоснабжения. Она обеспечит надежное и качественное теплоснабжение всех потребителей при отсутствии сверхнормативного роста платы граждан за коммунальные услуги.

По итогам реализации данного варианта перспективного развития системы теплоснабжения ожидается сокращение объемов потребления природного газа на 2% от планового уровня 2025 года в связи с реализацией мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту участков тепловых сетей.

2. Общие сведения о теплоснабжающей организации

На территории муниципального образования город Суздаль осуществляет свою деятельность единая теплоснабжающая организация ООО «Суздальтеплосбыт». Деятельность по обеспечению теплоснабжения потребителей осуществляется на основании концессионного соглашения, заключенного в 2017 году.

В ведении ООО «Суздальтеплосбыт» находится 4 источника тепловой энергии (газовых котельных) и более 25 километров тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Котельная БМК-16 МВт, ул.Промышленная, д. 6 и тепловые сети:

Жилой фонд.

- управляющая организация ООО «Домовой – Суздаль»: Б.Всполье дома №№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, ул.Гоголя, дома №№: 5, 7, 13, 13а, 13б, 19, 25, 27, 33а, 37, 43, 45, 47, ул.Пожарского, дома №№: 4, 6, 6а, ул.Советская, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

- управляющая организация ООО «Универсал Строй»: Б.Всполье, д. 2, 15, ул.Советская, дома №№: 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 43, 44, 49, ул.Гоголя, дома №№: 3, 3а, 9, 11, 15, 17, 17а, 19б, 23, 29, 31а, 31б, 31, 33, 35, 41, 51, 53, 55, ул.Пожарского, д. 6б.

Учреждение здравоохранения: ГБУЗ «Суздальская ЦРБ» (ул.Гоголя, д. 1).

Учреждение образования: МБДОУ «Детский сад № 2» (ул.Советская, д. 27, д. 27-а), МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района» (ул.Гоголя, д. 37).

Котельная ул.Лесная, д. 6 и тепловые сети:

Жилой фонд:

- управляющая организация ООО «Домовой – Суздаль»: ул.Калинина, д. 1, д. 3, Красная площадь, д. 28, д. 30, ул.Лоунская, дома №№: 2, 3, 5, 7.

- управляющая организация ООО «Универсал Строй»: ул.Лоунская, дома №№: 1, 4, 6, 8, 9, 10, ул.Васильевская, д. 34а, ул.Ленина, д. 69, 71, 74, 87, 94,

Учреждение здравоохранения: ГБУЗ «Суздальская ЦРБ» (ул.Энгельса, д. 10-а).

Учреждения образования: МБДОУ «Детский сад № 1» (ул.Лоунская, д. 3-а, ул.Торговая площадь, д. 10/2), МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района» (ул.Коммунальный городок, д. 7), МБУК «Центр культуры и досуга г.Суздаля» (Красная площадь, д. 5), МБОУ ДО «ЦДО Исток» (ул.Кремлевская, д. 7, ул.Крупской, д. 4), МБОУ «СОШ № 1 г.Суздаля» (ул.Лоунская, д. 7-а), МБОУ «СОШ № 2 г.Суздаля» (ул.Ленина, д. 83), МБОУ ДО «ДШИ» (ул.Кремлевская, д. 9), ГБОУ СПО ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж».

Котельная ул.Колхозная, д. 1В и тепловые сети:

Жилой фонд:

- управляющая организация ООО «Домовой – Суздаль»: ул.Михайловская, д. 78а.

- ООО «Универсал Строй»: ул.Михайловская, дома №№: 76а, 82б, 84, 84а, 82а, ул.Васильевская, д. 39.

Котельная ул.Промышленная, д. 20, тепловые сети отсутствуют, котельная отопливает водозаборные сооружения.

3. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов.

	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Продолжительность отопительного периода (сут.)	218	227	210
Схемные условия	Схема теплоснабжения, утвержденная постановлением МО город Суздаль от 27.06.2022 № 377	Схема теплоснабжения, утвержденная постановлением МО город Суздаль от 06.04.2023 № 265	Схема теплоснабжения, утвержденная постановлением МО город Суздаль от 19.04.2024 244
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода (град.)	-1,2	-1,3	1,5

Аварийные ситуации (ед.)	-	-	-
Количество обращений и жалоб на снижение качества услуг оказываемые теплоснабжающей организацией (ед.)	-	-	-
Случаи порывов тепловых сетей (ед.)	1	-	-
Прекращение подачи теплоснабжения (ед.)	-	-	-
Нарушение тепловых режимов (ед.)	-	-	-

Случай аварийной ситуации в отопительном периоде 2022-2023 годов на трубопроводе вызван дефектом производителя труб.

В указанном случае произведена замена аварийного участка и произведен полный осмотр на всем протяжении магистрального трубопровода.

По результатам анализа работы системы отопления за отчётные периоды следует отметить стабильную и безотказную работу инженерного оборудования многоквартирных домов.

4. Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципального образования город Суздаль к отопительному сезону 2025-2026гг.

4.1. Права, обязанности и задачи комиссии по оценке готовности к отопительному периоду

4.1.1 Администрация города Суздаля (далее – Администрация) организует работу комиссии по оценке готовности муниципального образования город Суздаль к отопительному периоду 2025-2026гг. (далее – Комиссия) по следующим направлениям:

- оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- оценка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
- оценка готовности жилищного фонда к приему тепла,

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии со сроками (графиком) проведения оценки готовности к отопительному периоду, в соответствии с п. 8 настоящей Программы.

Комиссия проверяет выполнение требований, установленных настоящей Программой проведения оценки обеспечения готовности муниципального образования город Суздаль к отопительному сезону 2025-2026гг. (далее - Программа).

Оценка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ Минэнерго России №2234), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих оценке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4.1.2. В целях проведения оценки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4.1.3. Должностные лица Центрального управления Ростехнадзора (далее - Управление) имеют право:

- осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимися в Приложении № 1 к приказу Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила обеспечения готовности);

- подписывать акты с особым мнением, в случае несогласия с решением Комиссии при определении уровня готовности. Особое мнение оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прикладывается к акту. Информация о наличии особого мнения члена Комиссии указывается в акте;

- направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии, в том числе о проведении осмотра объектов теплоснабжения;

- самостоятельно проводить осмотр объектов теплоснабжения при соответствующем решении Комиссии.

Должностные лица Управления, как члены Комиссии, обязаны:

- присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заседаниях Комиссии;

- соблюдать сроки, определенные программой оценки готовности; направлять результаты рассмотрения документов, подтверждающих выполнение

требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также результаты осмотра объектов теплоснабжения (при наличии соответствующего решения Комиссии) в адрес муниципального образования не менее чем за 3 рабочих дня до завершения оценки готовности к отопительному периоду лица, определенного программой (результаты оформляются в оценочном листе);

- подписывать акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

4.1.4. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой потребители тепловой энергии, управляющие организации (ТСЖ, ТСН), обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго № 2234, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Минэнерго России № 2234 и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В отношении потребителей тепловой энергии, управляющих организаций (ТСЖ, ТСН) расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется теплоснабжающей организацией на основании документов (информации), представленных в комиссию.

4.1.5 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Минэнерго России № 2234.

В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

4.1.6 Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, к акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки.

4.1.7. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) оформляется и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Приказом Минэнерго России № 2234.

Сроки выдачи Паспортов: не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4.1.8. Рекомендуемые образцы форм для оформления результатов работы комиссии.

- Форма Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду утверждена приложением к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- Форма Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования утверждена приложением 1 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- Форма Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций утверждена приложением № 2 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- Форма Акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утверждена приложением № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- Форма Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду утверждена приложением № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

4.2. Порядок взаимодействия Комиссии, теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

4.2.1 Теплоснабжающая организация представляет в Администрацию информацию по выполнению требований по обеспечению готовности к

отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанные в пункте 7 настоящего Плана подготовки.

4.2.2 Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, указанные в пункте 6 настоящего Плана подготовки.

4.2.3 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.

4.2.4 Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение Комиссии.

4.3. Состав комиссии по оценке готовности муниципального образования город Суздаль к отопительному периоду 2025-2026гг.

Бирюкова Михайловна	Алиса	- глава администрации города Суздаля, председатель Комиссии
Кириллов Андреевич	Дмитрий	- заместитель главы администрации города Суздаля, заместитель председателя Комиссии
Корнеева Татьяна Владимировна		- заместитель начальника отдела ЖКХ, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:		
Ананьина Нина Викторовна		- начальник отдела ЖКХ администрации города Суздаля
Письменная Татьяна Николаевна		- главный специалист по делам ГО и ЧС
Химанин Олег Павлович		- главный специалист-эксперт отдела государственного жилищного надзора;
Голубев Сергей Николаевич		- начальник службы районной эксплуатационной газовой службы в г.Суздале Филиала АО «Газпром газораспределение Владимир»;
Годунин Викторович	Дмитрий	- заместитель генерального директора ООО «Суздальтеплосбыт»;
Коробков Виктор Владимирович		-заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям
Сергеев Андрей Константинович		-государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской и Ивановской областям
Дудунов Александр Николаевич		-главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям
Васильев Эдуард Викторовича		- главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям

Баранников
Сергей Александрович

- государственный инспектор отдела общего
промышленного надзора по Владимирской и
Ивановской областям.

5. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для администрации муниципального образования город Суздаль

Наименование мероприятий	Срок исполнения
Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций,	До 01.10.2025г.
Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, потребителей тепловой энергии, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов.	До 13.09.2025
Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Суздаль.	Утвержден постановлением от 25.03.2025 № 225 01.04.2025г.
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в муниципальном образовании город Суздаль разместить после его утверждения на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".	Размещен 28.03.2025
Утвердить схему теплоснабжения (актуализация на 2026 год) муниципального образования город Суздаль в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".	До 01.07.2025г.

6. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. потребители тепловой энергии, управляющие организации (ТСЖ, ТСН), лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя

совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, обязаны:

6.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

6.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, в случае эксплуатации жилищного фонда.

6.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

6.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

6.5. Предоставить в Администрацию в срок до 01.08.2025г. следующие документы:

- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

- Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности

(герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

- Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.

**не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организации к теплоснабжающим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.*

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

- Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

- Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении).

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителей управляющих организаций.

Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией.

- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

- Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

- Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

- Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021.

- Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

- Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

7. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. теплоснабжающая организация обязана:

7.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

7.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.

7.3. Предоставить в Администрацию в срок до 01.08.2025г. следующие документы:

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

- Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

- Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

- Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

- Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

- Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.

- Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

- Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в

соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

- Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

- Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

- Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

- Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

- Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей

организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115.

- Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

- Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

- Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

- Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

- Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

- Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

- Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

- Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

- Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

- Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных

внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

- В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

- Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

- Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

8. Информация о лицах и объектах, подлежащих оценке, сроки и график проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.

№ п/п	Объекты, подлежащие оценке	Сроки (график)	Требования
1. Объекты теплоснабжающей организации.			
Источники тепловой энергии и тепловые сети ООО «Суздальтеплосбыт»:			Согласно п. 7 Плана
1.1	Котельная БМК-16 МВт, ул.Промышленная, д. 6 и тепловые сети	С 09.09 по 30.09	
1.2	Котельная ул.Лесная, д. 6 и тепловые сети		
1.3	Котельная ул.Колхозная, д. 1В и тепловые сети		
1.4	Котельная ул.Промышленная, д. 20, тепловые сети отсутствуют		
2. Потребители тепловой энергии.			
2.1	Котельная БМК-16 МВт, ул.Промышленная, д. 6 Жилой фонд. - управляющая организация ООО «Домовой – Суздаль»: Б.Всполье дома №№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, ул.Гоголя, дома №№: 5, 7, 13, 13а, 13б, 19, 25, 27, 33а, 37, 43, 45, 47, ул.Пожарского, дома №№: 4, 6, 6а, ул.Советская, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. - управляющая организация ООО «Универсал Строй»: Б.Всполье, д. 2, 15, ул.Советская, дома №№: 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 43, 44, 49, ул.Гоголя, дома №№: 3, 3а, 9, 11, 15, 17, 17а, 19б, 23, 29, 31а, 31б, 31, 33, 35, 41, 51, 53, 55, ул.Пожарского, д. 6б. Учреждение здравоохранения: ГБУЗ «Суздальская ЦРБ» (ул.Гоголя, д. 1). Учреждение образования: МБДОУ «Детский сад № 2» (ул.Советская, д. 27, д. 27-а), МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района» (ул.Гоголя, д. 37).	с 15.08 по 12.09	Согласно п. 6 Плана
2.2.	Котельная, ул.Лесная, д. 2		
	Жилой фонд:		

	- управляющая организация ООО «Домовой – Суздаль»: ул.Калинина, д. 1, д. 3, Красная площадь, д. 28, д. 30, ул.Лоунская, дома №№: 2, 3, 5, 7. - управляющая организация ООО «Универсал Строй»: ул.Лоунская, дома №№: 1, 4, 6, 8, 9, 10, ул.Васильевская, д. 34а, 39, ул.Ленина, д. 69, 71, 74, 87, 94, Учреждение здравоохранения: ГБУЗ «Суздальская ЦРБ» (ул.Энгельса, д. 10-а). Учреждения образования: МБДОУ «Детский сад № 1» (ул.Лоунская, д. 3-а, ул.Торговая площадь, д. 10/2), МБУ ДО «ДООСЦ Суздальского района» (ул.Коммунальный городок, д. 7), МБУК «Центр культуры и досуга г.Суздаля» (Красная площадь, д. 5), МБОУ ДО «ЦДО Исток» (ул.Кремлевская, д. 7, ул.Крупской, д. 4), МБОУ «СОШ № 1 г.Суздаля» (ул.Лоунская, д. 7-а), МБОУ «СОШ № 2 г.Суздаля» (ул.Ленина, д. 83), МБОУ ДО «ДШИ» (ул.Кремлевская, д. 9), ГБОУ СПО ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж».		
2.3.	Котельная, ул.Колхозная, д. 1В Жилой фонд: - управляющая организация ООО «Домовой – Суздаль»: ул.Михайловская, д. 78а. - ООО «Универсал Строй»: ул.Михайловская, дома №№: 76а, 82б, 84, 84а, 82а.		
2.4	Котельная, ул.Промышленная, д. 20 ООО «Водозаборные сооружения»		